

Администрация сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан



Башкортостан Республикаһы  
Миәкә районы муниципаль  
районының Көсөгән ауыл советы  
ауыл биләмәһе  
Хаҡимиәте

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
25 ноября 2020 года

№ 43

**БОЙОРОК**  
25 ноябрь 2020 йыл

**О перечне мероприятий и плана регулярных осмотров гидротехнических сооружений**

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12.02.01998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, постановления главы сельского поселения № 81 от 25.11.2020 г. «Об утверждении Правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (прудов) расположенных на территории сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район республики Башкортостан»:

1. Определить перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениями за ГТС. (приложение № 1)
2. Составить план проведения регулярных технических осмотров. (приложение № 2)
3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'kadf'.

Г.Р. Кадырова

### Перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениями за ГТС.

1. Расчистить подъездные дороги и гребень плотины.
2. Очистить от снега, льда отверстия паводкового водосброса и донного водоспуска, прилегающие к ним участки земляной плотины, подводящие и отводящие каналы.
3. При заполнении водой зимой, откалывать лед у свай ледозащитного устройства, перед плотиной и водосбросных сооружений, по всей длине установить майку шириной 0.5-1 м. и опорожнить.
4. У водосбросного сооружения заготовить аварийные материалы и инструменты.
5. Вблизи плотины открыть карьер глинистого талого грунта, укрыть соломой и снегом, устроить подъезд к нему.
6. Для пропуска воды использовать не только паводковый водосброс, но и донный водоспуск.
7. При проходе паводка на сооружениях установить круглосуточное дежурство людей и техники.

#### Дежурный должен:

- следить за тем, не разрушается ли плотина со стороны низового откоса, особенно в местах сопряжения со стенками сооружений;
- проверять, не дает ли плотина осадки, и не появляется ли трещина по гребню и на откосах плотины;
- наблюдать за колебанием уровня воды в пруду, за состоянием льда, обеспечивать работу отверстий сооружений полным сечением и своевременно устранять образующиеся перед сооружением заторы льда и других предметов-коряг, веток и др.;
- не допускать прохода льдин через отверстия водосбросного сооружения.

#### Привлекается:

1	Бульдозер на Т-170	м.час	120
2	Автосамосвалы	м.час	120
3	Вахтовая машина	м.час	120
4	Мастер	ч.час	120
5	Плотник	ч.час	120
6	Разнорабочий	ч.час	120

8. После пропуска паводка сооружение комиссионно тщательно осмотреть и выявленные повреждения исправить.

Приложение № 2  
к распоряжению  
главы сельского поселения  
№ 25 от 25.11.2020г.

План на проведение регулярных осмотров ГТС.

	Наименование мероприятий		Дата	Ответственный	Примечание
1	Систематическое наблюдения ГТС	визуальное	06.03.2021 15.03.2021 20.03.2021 23.03.2021 26.03.2021  01.04.2021 05.04.2021 09.04.2021  10.04.2021 11.04.2021 12.04.2021 15.04.2021  10.05.2021	Кадырова Г.Р.	Осмотр после зимних осадков.  Предпаводковый осмотр.  Во время паводка  После паводковый осмотр

Приложение № 3  
к распоряжению  
главы сельского поселения  
№ 43 от 25.11.2020г.

**А К Т**  
**проверки технического состояния гидротехнического сооружения**

«\_\_» \_\_20\_\_ года

с. \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе  
Руководитель штаба- Кадырова Г.Р.  
Члены комиссии – Латыпова З.Р.  
Яруллин И.Б.

составили настоящий акт о том, что в период с «\_\_» \_\_20\_\_ г.  
произведена проверка технического состояния гидротехнического  
сооружения:

№ п/п	Наименование	Адрес	Характер неисправности	Примечания
1	2	3	4	5
1	ГТС	С.Качеганово, пруд (нижний) на реке Качеганка		
2	ГТС	с. Качеганово, пруд (верхний) на реке Качеганка		

Подписи: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_